

**ZKUŠEBNA
STAVEBNĚ
TRUHLÁŘSKÝCH
VÝROBKŮ**

vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-06-074

na výrobek:

Plastové okno a balkónové dveře – systém GEALAN S 3000

SKP: 25.23.14

žadateli:

Roman Jelínek

Račice 277, 683 05 Račice-Pístovice

IČ: 65374541

výrobce:

Roman Jelínek

Račice 277, 683 05 Račice-Pístovice

IČ: 65374541

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorku výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:


Rozměrové tolerance – ČSN 74 6101; Součinitel prostupu tepla – ČSN 73 0540-2, tabulka 3; Průvzdušnost – třída 4 podle ČSN EN 12207; Vodotěsnost – třída E750 (jednokřídlové okno), třída 8A (dvoukřídlové okno a balkónové dveře) podle ČSN EN 12208; Odolnost proti zatížení větrem – třída C4 podle ČSN EN 12210; Únosnost bezpečnostních zařízení – prEN 14351-1; Pevnost rohových spojů – ČSN EN 12608.

Toto Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o zkouškách č. AZL-065-06 vydaného dne 20.04.2006 AZL č. 1030.1 - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304 a Protokolu o výpočtu součinitele prostupu tepla U podle ČSN EN ISO 10077-1 č. V-050-06 vydaného dne 20.04.2006 Zkušebnou STV - MZLU v Brně, pracoviště Zlín, Louky 304. Protokoly jsou nedílnou součástí Osvědčení.

Datum vydání: 21.04.2006

Platnost do: 21.04.2011




Prof. Ing. Josef Polášek, Ph.D.
vedoucí Zkušebny STV